

WKB 271.3.4.2011

Kietrz, dnia 21.03.2011r.

Dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. :

„Termomodernizacja szkół w mieście Kietrz.”

Do zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści siwz, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113, poz.759 z późn.zm) zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

„W związku z ogłoszonym przetargiem i zapisem w SIWZ w pkt X. Opis sposobu obliczenia ceny, cytuje *cena oferty winna być ceną skalkulowaną na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiary mają charakter pomocniczy*” niniejszym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania”:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie, czy okna podlegające wymianie mają mieć szyby Zespolone 4/16/4 czy bezpieczne P2?

Odpowiedź:

Zastosowanie szyb bezpiecznych P2 dotyczy okien sali gimnastycznej SP przy ulicy Głowackiego 37 – symbol okna 015, parametry zgodnie z opisem technicznym w dziale P.S.P Termomodernizacja rob. bud. w punkcie parametry papy i okien oraz uwaga do projektu.

Odpowiedź na to pytanie była zawarta w poprzednim piśmie (WKB 271.3.3.2011) ,ale zamawiający nie zacytował treści pytania.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela