

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrze

Kietrz 7.09.2012

ul. Wojska Polskiego 20

48-130 Kietrz

Pan Czesław Gil

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze.

W nawiązaniu do pytania dotyczącego stanu technicznego podjazdu dla niepełnosprawnych przy Miejskim Domu Kultury zadanego podczas obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2012 r. odpowiadam co następuje:

Podjazd dla niepełnosprawnych został oddany do użytku w grudniu 2006 roku. Balustrada oraz konstrukcja metalowa zadaszenia nad wejściem do Domu Kultury zostały wykonane z rur nieocynkowanych, pomalowanych minią oraz farbą nawierzchniową, w związku z czym po upływie czasu na w/w konstrukcjach zaczęła pojawiać się rdza. W 2011 roku przy okazji remontu elewacji, konstrukcje te zostały ponownie pomalowane (przez wykonawcę remontującego elewację), jak również została poprawiona elewacja podjazdu, na której zaczęły się uwidaczniać ubytki. Natomiast obecne nierównomierne osadzenie kostki brukowej na podjeździe wynika ze złego zagęszczenia podłoża pod kostką warstwy górnej, bądź niedostatecznej ilości cementu w podsypce cementowo-piaskowej, w związku z czym pod wpływem zmiennych warunków pogodowych kostka brukowa na podjeździe zaczęła się zapadać. Należałoby zatem dokonać ponownego przełożenia kostki w trakcie, którego uwidocznilyby się przyczyny jej zapadania.

Z poważaniem

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KIETRZU  
*Zuzanna Zapotoczna*

**URZĄD MIEJSKI w KIETRZU**

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1  
centr. 077/485 43 56-8  
sekretariat 077/485 45 04  
fax 077/485 43 59  
WOP.0003.6.2012.BP

Kietrz, dn. 12 września 2012 r.

**Pan Czesław Gil**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrz**

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Kozłówkach zadanego podczas obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2012 r. odpowiadam co następuje:

Po skończeniu zadania zostały zawiadomione następujące instytucje:

1. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej Głubczycach,
  2. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu,
  3. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Głubczycach
  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
- które odebrały obiekt bez uwag.

Następnie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu nr 8/2011 z dnia 02.02.2011r. Protokół odbioru końcowego „Przebudowy budynku gminnego na świetlicę wiejską w Kozłówkach – etap I z dnia 09.06.2010r. był bez usterek.

W pracach Komisji uczestniczyli inspektorzy nadzoru, projektant, wykonawca, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kietrz oraz przedstawiciel zarządcy obiektu MGOK w Kietrz.

Przeglądy pusterkowe odbyły się 30.11.2010r. i 12.10.2011r. po których wykonawca Piotr Duda usunął usterki.

Usunął również usterkę mechanicznie zniszczonych drzwi zewnętrznych kuchennych, których zniszczenie nie było objęte gwarancją.

We wrześniu 2012 zostanie przeprowadzona kontrola stanu technicznego utrzymania budynku.

Zgodnie ze Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrz oraz Regulaminem Organizacji Wewnętrznej Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrz Dyrektor sprawuje nadzór nad stanem technicznym i porządkowym, prowadzi dokumentację inwentaryzacyjną i sprawuje nadzór gospodarczy i administracyjny nad majątkiem MGOK czyli świetlic wiejskich i domów kultury w naszej gminie.

27.10.2010r. Dyrektor MGOK otrzymał instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dotyczące wyremontowanej świetlicy w Kozłówkach.

Z up. Burmistrza  
  
mgr Leszek Wilk  
Sekretarz Gminy