

WKB 271.4.3.2013

Kietrz, dnia 27.06.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Pilszcz (dla osiedla mieszkaniowego ulicy Różanej, Zielonej i Słonecznej).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. ,Nr 113, poz. 759 z późn.zm) zamawiający udziela wyjaśnień do treści siwz.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, poniżej cytujemy ich treść oraz odpowiedzi:

1. W rozdziale 1.5 PFU Zamawiający podaje wymagania dot. projektowanej trwałości stałych elementów oczyszczalni, m.in. takich jak:
- Urządzenia mechaniczne i elektryczne,
 - Oprzrządowanie i systemy sterowania,

wymagają trwałości 15 lat

Prosimy o uściślenie jak Zamawiający definiuje ww. trwałość , w szczególności w zakresie urządzeń elektrycznych, dla których gwarancje producentów rzadko przekraczają okres 2 lat (5lat jest uważane za bardzo długi okres)?

Odp. Zamawiający miał na myśli trwałość urządzeń i materiałów na okres wskazany w PFU, tj. urządzenia i materiały w trakcie wskazanego terminu eksploatacji podlegałyby jedynie wymianie elementów naturalnie zużywających się. Wykonawca w ramach gwarancji powinien zapewnić serwis bezpłatny (tj. dostawę i wymianę elementów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się) na okres 36 miesięcy.

2. Co w rezultacie ww. wymagania miałyby zapewnić dostawca oczyszczalni (czy np. 15 letni serwis danego urządzenia elektrycznego wraz z jego konserwacją, ew. wymianą? , czy taki serwis ma być wkalkulowany w cenę)?

Odp. Bezpłatny serwis i dostawa z wymianą elementów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się Wykonawcami wkalkulować w cenę ofertową.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela