

WKB 271.7.2.2013

Kietrz, dnia 05.11.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 , z późn.zm) zamawiający udziela wyjaśnień do treści siwz.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, poniżej cytujemy ich treść oraz odpowiedzi:

Pyt.1. Proszę o udostępnienie rysunków dotyczących robót budowlanych wewnętrznych.

Odp. Zamawiający nie posiada takich rysunków (nie są one wymagane dla dokumentacji opisującej roboty nie wymagające pozwolenia na budowę). Należy je wycenić na podstawie przedmiarów robót. Jednocześnie zamawiający przypomina, że rozliczenie robót jest kosztorysowe.

Pyt.2. Proszę o dodanie rysunku balustrad wskazanych w poz. 36 i 43 przedmiaru robót.

Odp.

1/. Kotłownia (poz. 36 d.5) – pochwyty mocowane do ściany , przekrój rura fi 50 mm , wykonane ze stali stal nierdzewnej , odległość pochwyty od ściany min 5cm.

2/. Balustrada na schodach zewnętrznych (poz.43 d.6) – wys. Min. 1,1m , pochwyty przekrój rura fi 50 mm , słupki przekrój rura fi 50 mm, elementy pionowe – pręt fi 10 : 12 mm lub przekrój kwadratowy 12x12 mm , odległość między elementami pionowymi max. 12 cm, balustrada wykonana ze stali nierdzewnej, zamocowanie słupków stalowych w podłożu w stopkach betonowych.

Pyt.3. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej zabezpieczenia okien i drzwi folią (w przypadku robót dociepleniowych) oraz zabezpieczenia podłóg (w przypadku robót malarskich wewnętrznych).

Odp. Należy zastosować kalkulację własną, jeżeli wykonawca nie będzie miał takiej pozycji zamawiający uzna, że jest to skalkulowane w kosztach ogólnych.

Pyt.4. Czy do przedmiotu zamówienia należy wykonanie planszy widocznej na rysunku elewacji południowej (Wiejski Dom Kultury Pilszcz)? Proszę o podanie parametrów planszy (materiał, wymiary).

Odp. Nie należy wykonywać żadnej tablicy. Wykonawca winien skalkulować koszt demontażu istniejącej tablicy.(wym.:3mx1,20m) Należy zastosować kalkulację własną, jeżeli wykonawca nie będzie miał takiej pozycji zamawiający uzna, że jest to skalkulowane w kosztach ogólnych.

Ponadto na podstawie art. 38 ust.4 cytowanej ustawy zamawiający uzupełnia poz. Nr 56d.9 przedmiaru robót (KNR-W 2-15 0503-05), dotyczącą kotłów stalowych, poprzez podanie mocy kotła, która nie może być mniejsza niż **75KW** (jak zaznaczono na rysunku projektu nr 18 projektu).

BURMISTRZ
Matela
mgr inż. Róża Matela