



p. B. Wotaryn

(PIKNE!)

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU
WPLYNEŁO

dnia 22-06-2016
Liczba 3692
podpis _____

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLUBCZYCACH**

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17 , fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>

Głubczyce, dnia 22 czerwca 2016r.

HK.43260.22.3.2016.ES-S

/za zwrotnym pocztowym
potwierdzeniem odbioru/

D E C Y Z J A 2W/A/2016

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zmianami), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r., poz. 139) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr 311/W/N/OKK/16, 312/W/N/OKK/16, 313/W/N/OKK/16 z dnia 22.06.2016r. pobranej 20.06.2016r. z wodociągu publicznego Rozumice w punktach: SUW (woda uzdatniona), sieć Karłowiec budynek nr 84, Lubotyń budynek nr 101, na podstawie których stwierdzono obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli*

I stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Rozumice,**

II nakazuje

**Przedsiębiorstwu Komunalnemu „HYDROKAN” Sp. z o. o.,
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz**

1. Zapewnić odbiorcom wody w miejscowościach Karłowiec, Lubotyń i Pilszcz Osiedle wodę przydatną do spożycia o odpowiedniej jakości z zastępczego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania wyników stwierdzających odpowiednią jakość wody pod względem mikrobiologicznym.
2. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody w miejscowościach Karłowiec, Lubotyń i Pilszcz Osiedle o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
3. Przeprowadzić działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody z wodociągu publicznego Rozumice do wymagań bakteriologicznych określonych w części A załącznika nr 1 i części A załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) do dnia **26.06.2016r.**
4. Niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o zakończeniu działań naprawczych, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody.

Na podstawie art. 108 § 1 Kpa w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) – decyzji ze względu na ochronę zdrowia w punktach 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2016r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badania próbki wody z wodociągu publicznego Rozumice w punktach: SUW (woda uzdatniona), sieć Karłowiec budynek nr 84 i Lubotyń budynek nr 101.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr 311/W/N/OKK/16, 312/W/N/OKK/16, 313/W/N/OKK/16 z dnia 22.06.2016r. pobranej 20.06.2016r. z wodociągu publicznego Rozumice w punktach: SUW (woda uzdatniona), sieć Karłowiec budynek nr 84, Lubotyń budynek nr 101, stwierdzono obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli*.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którym najwyższa dopuszczalna wartość bakterii *Escherichia coli* oraz bakterii grupy coli wynosi 0 (zero).

Woda przeznaczona do spożycia nie może zawierać drobnoustrojów patogennych lub potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka.

Obecność bakterii *Escherichia coli* w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji w pkt. 1 i 2 nadano, na mocy art. 108 § 1 Kpa w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) rygor natychmiastowej wykonalności.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kpa).

Wnieсение odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji (art. 130 § 3 pkt. 1 Kpa).

Na mocy art. 10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Komunalne
„HYDROKAN” Sp. z o. o.
ul. Traugutta nr 15, 48-130 Kietrz

W załączeniu sprawozdania z badań wody nr:
311/W/N/OKK/16, 312/W/N/OKK/16, 313/W/N/OKK/16

Do wiadomości:

1. Gmina Kietrz
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa