


Kietrz 07.09.2016r. **URZĄD MIEJSKI W KIETRZU**
WPLYNĘŁO

data 2016 -09- 08

Licz podana KMi


L.dz.1234/2016

Urząd Miejski w Kietrz

Biuro Rady Miasta

Pytanie nr 1

1. Pana Stanisława Babiniec.

W związku z licznymi awariami na sieci i dużym nawalem prac wskazane miejsca w Rogożanach zostaną odremontowane do końca września b.r.

2. Pytanie nr 4 Pani Bronisławy Pawlik.

Poniżej podaję stan faktyczny zaistniałej sytuacji.

W dniu 22.06.2016r po godz 15⁰⁰ odebrałem faksem decyzję Inspektora Sanitarnego, który stwierdza "brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozumice" i taka wiadomość została upubliczniona przez naszą firmę. Nadmieniam, że nie mamy wpływu na informacje upublicznione przez Sanepid, a opieramy się na otrzymanej decyzji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Podjęto działania naprawcze :

- 1) Natychmiast wyłączono z eksploatacji ujęcie wody w Rozumicach, przełączając zasilanie odbiorców na wodę pochodzącą z ujęcia w Kietrz.
- 2) Dokonano za pomocą hydrantów końcowych płukania sieci z resztek wody niezdatnej do spożycia.
- 3) zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego wskazanym odbiorcom dostarczono wodę zdatną w beczkowozach.
- 4) Woda w ujęciu w Rozumicach poddana została dezynfekcji, a następnie płukaniu i uzdatnianiu.



Efekty podjętych działań :

1. Następnego dnia t.j. 23.06.2016 pobrane zostały próbki wody z ustalonych miejsc i przekazane do analizy w laboratorium w Raciborzu, z którego następnego dnia t.j. 23.06.2016 otrzymaliśmy wyniki stwierdzające przydatność wody do spożycia.
2. W dniu 24.06.2016 powtórzyliśmy badanie wody w laboratorium w Pszczynie, które również stwierdziły przydatność wody do spożycia.

Działalność informacyjna :

Działalność informacyjna zrealizowana została zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego i polegała na umieszczeniu informacji w Gminnym Centrum Powiadomień SMS, na naszej stronie internetowej oraz rozwieszenia drukowanych komunikatów.

Świadomi wyników badania wody jw. nie prowadziliśmy agresywnej polityki informacyjnej w tym zakresie chcąc uniknąć niepotrzebnej paniki, gdyż wyniki badań wody z Raciborza i Pszczyny nie podlegały upublicznieniu. Decyzja o przydatności wody mogła zostać ogłoszona dopiero po otrzymaniu decyzji Inspektora Sanitarnego którą otrzymaliśmy 29.06.2016r.

Wskazana opieszałość władz Hydrokanu polegała na braku działań zmierzających do wprowadzenia niepokoju i paniki wśród mieszkańców. Nadmieniam, że po 20 godz. od powzięcia informacji o skażeniu, woda dostarczona do sieci nie stwarzała żadnego zagrożenia dla mieszkańców.

Powyższe działania potwierdza prowadzona przez nas dokumentacja.

P K I E Z E S

mgr Jozchim Kubilas

