

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 3 (część A) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

W dniu 21.09.2016r. poinformowano administratora o przekroczeniach parametrów jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych dotyczących parametru – bakterie grupy coli oraz polecono podjąć działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody do odpowiednich wymagań.

PPIS w Głubczycach nakazał także poinformować konsumentów w sposób skuteczny o konieczności przegotowania wody przed spożyciem. Woda powinna być doprowadzona do wrzenia w otwartych naczyniach i następnie gotowana przez co najmniej 2-3 minuty. Przywołane powyżej postępowanie - dezynfekcja termiczna wody ma służyć w tym przypadku ochronie zdrowia ludności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w osnowie.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kpa). Na mocy art. 10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Otrzymuje:

Przedsiębiorstwo Komunalne
„HYDROKAN” Sp. z o. o.
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Muzur-Ciapa

W załączeniu sprawozdania z badań wody
nr: 508/W/N/OKK/16, 509/W/N/OKK/16 z dnia 19.09.2016r.

Do wiadomości:

1. Gmina Kietrz
2. aa