



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

p. Sobolewski

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

http://psseglubczyce.pis.gov.pl

Głubczyce, 17.11.2016r.

HK.43260.19.5.2016.ES-S

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU
WPLYNĘŁO

dnia 2016-11-21

L.dz. 6430

podpis *[Signature]*

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Działając na podstawie: *art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm), § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),*

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli w okresie od 11 lipca do 10 października 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chróścielów-Nasiedle

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne wody spełniają wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), oznaczone wskaźniki fizykochemiczne nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 3 ze względu na ponadnormatywne wartości manganu.

Stwierdzone ponadnormatywne stężenie manganu w wodzie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może wpływać na akceptowalność wody do picia oraz powodować brudzenie urządzeń sanitarnych i prania.

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o.
ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz
2. Burmistrz Kietrza
3. aa

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
[Signature]
mgr Alina Mazur-Ciapa