

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i BHP
PZ.0761.12.2016

**Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
w zakresie prewencyjnym na terenie Gminy Kietrz
za okres od 01.01.2016 r. do 24.11.2016 r.**

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w okresie od 01.01.2016 r. do 24.11.2016 r. na terenie gminy Kietrz.

Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i BHP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, w okresie od 01.01.2016 r. do 24.11.2016 r. na terenie gminy Kietrz prowadziło przede wszystkim rozpoznawanie szeroko pojętych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych.

Działania kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w:

I. W miesiącu lutym 2016 r.:

a) przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze (**kontrola sprawdzająca**) w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w budynku Przedszkola zlokalizowanego w Rozumicach nr 20 – Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa, Rozumice 20, 48-130 Kietrz.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w postaci: nie wykonania zaleceń nakazanych w decyzji Komendanta Powiatowego z 2010 r. polegającej na dostosowaniu obiektu do wymagań warunków technicznych. W związku z powyższym wystosowano Upomnienie, następnie decyzję administracyjną zakazującą eksploatacji kondygnacji I piętra budynku (w wyniku występowania zagrożenia dla życia ludzi) – z terminem do czasu wykonania zaleceń nakazanych w pierwotnej decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach. Ponadto wystosowano negatywną opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu.

Następnie na wniosek strony prolongowano decyzję z 2010 r. do dnia 30.06.2016 r., po czym strona pismem z dnia 30.06.2016 r. (data wpływu do tut. komendy 01.07.2016 r.) poinformowała o wykonaniu decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach.

b) przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze (**kontrola sprawdzająca**) w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w budynku komunalnym zlokalizowanym w Kietrz przy ul. Głubczyckiej 17-19. W trakcie kontroli stwierdzono, że na poddaszu nieużytkowym w budynku przy ul. Głubczyckiej 17 utworzony został lokal mieszkalny, który znajduje się w zasobach mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrz. Natomiast na poddaszu nieużytkowym w budynku przy ul. Głubczyckiej 19, stwierdzono podczas kontroli, że w tej przestrzeni wydzielone zostały za pomocą przegród budowlanych (ścian) trzy pomieszczenia. Pomieszczenia te według oświadczenia kontrolowanego nie są ujęte w zasobach mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” w Kietrz. Dodatkowo na poddaszu nieużytkowym w budynku przy ul. Głubczycka 17-19 składowane są materiały palne w postaci starych mebli, łóżek, biurka itp.

W związku z powyższym wystosowano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie materiałów palnych ze strychu. Odnośnie pomieszczeń na poddaszu nieużytkowym przesłano informację do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w powiecie głubczyckim.

Pismem z dnia 29.02.2016 r. strona poinformowała o usunięciu materiałów palnych z pomieszczeń poddasza nieużytkowego.

II. W miesiącu czerwcu 2016 r.:

a) przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (**odbiór budynku**) – budynek usługowo -mieszkalny zlokalizowany w Kietrze przy ul. Polnej 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wydano pozytywne stanowisko odbiorowe.

b) przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – ćwiczenia JRG, w obiekcie zakładu produkcyjnego BIOCHEM, zlokalizowanego w Kietrze przy ul. Raciborskiej 113.

III. W miesiącu lipcu 2016 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (**odbiór budynku**) – sklep spożywczy BIEDRONKA. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wydano pozytywne stanowisko odbiorowe.

IV. W miesiącu wrześniu 2016 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze (**kontrola sprawdzająca**) w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrze – Przedszkola w Kietrze przy ul. Długiej 32. Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem z dnia 13.09.2016 r. skierowanym przez Panią Barbarę Jabłońską – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrze w sprawie prolongaty do dnia 31.08.2017 r. wykonania pkt 2 decyzji nr 4/2015/PZ z dnia 13.01.2015 r. i pkt 1 decyzji nr 5/2015/PZ z dnia 13.01.2015 r. Dodatkowo strona w piśmie podała, że przedszkole zostanie przeniesione do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrze przy ul. Głowackiego 37.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że obowiązki wskazane decyzji nr 4/2015/PZ z dnia 13.01.2015 r. – zostały wykonane, za wyjątkiem pkt 2 decyzji. Ponadto obowiązki wskazane w decyzji nr 5/2015/PZ z dnia 13.01.2015 r. – zostały również wykonane za wyjątkiem pkt 1 decyzji.

Mając powyższe na uwadze (zgodnie z prośbą strony) tut. komenda wystosowała decyzje administracyjne (prolongaty) nr 119/2016/PZ z dnia 29.09.2016 r. i nr 120/2016/PZ z dnia 29.06.2016 r. wydłużając termin wykonania ww. obowiązków do dnia 31.08.2017 r.

Ponadto informuję, że brak jest zaplanowanych czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie gminy Kietrz do końca 2016 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
z up.

kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia
Z-ca Komendanta Powiatowego